

ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI											
OZN. PÚ	Požiarne podlažie	OZN. STENY	l_u	h_u	S_p	l_o	h_o	S_{po}	$p_o=(S_{po}/S_p).100$	p_v	d
			[m]	[m]	[m ²]	[m]	[m]	[m ²]	[%]	[kg.m ⁻²]	[m]
N1.01/N2	1.NP	C1 (TAB.4)	1,80	1,40	2,52	1,8	1,4	2,52	100,0	70,00	2,20
		D1	8,52	2,99	25,47	STENA BEZ OTVOROV		0,00	0,0		0,00
		A1 (TAB. 4)	2,50	2,80	7,00	2,5	2,8	7,00	100,0		3,80
	2.NP	A11 (TAB.4)	0,75	0,92	0,69	0,75	0,92	0,69	100,0		1,20
N1.02	1.NP	A2	4,30	2,60	11,18	1,2	1,4	4,10	36,7	60,00	2,60
					1,2	2,02					
N1.03	1.NP	A3	3,00	3,50	10,50	3	3,5	10,50	100,0	90,00	4,90
N1.04/N2	1.NP	A4 (TAB.4)	0,90	2,02	1,82	0,9	2,02	1,82	100,0	40,00	1,60
	2.NP	V1 (TAB.4)	1,00	1,10	1,10	1	1,1	1,10	100,0		1,30

pozn. 1- odstupové vzdialenosti sú určované interpoláciou podľa STN 920201-4 tab. 3 a tab.4