



PK	Pl. KOTOL PROTHERM 25 KKO, spotreba max. 2,65 m ³ /h odtiah spolín: nútený cez súosie potrubie 80/125 mm
	EXIST. PRIPÁJACÍ STL PLYNOVOD
	NTL PLYNOVÉ POTRUBIE – VNÚTORNÝ ROZVOD materiál: med (Cu)
DRZ	DOMOVÁ REGULAČNÁ SKRINKA – NOVÁ VÝBAVA HUTIRA S300 STL
GU	GULOVÝ UZÁVER – ZAVŤOVÝ

stavebník	Obec Unín	
zodpovedný projektant	Ing. Ivan Vostruba	
vyracoval	Zálešák Robert	
profesia	NTL ROZVOD PLYNU (OPZ)	
názov stavby	POŽIARNA ZBROJNICA	
miesto stavby	p. č. 393/1, Unín	
názov výkresu	PODORYS PRÍZEMIA	
	stupeň	stavebné povolenie
	dátum	06/2021
	formát	A3
	mierka	1:50
	číslo výkresu	2

