

Obec Unín , IČO: 00310107

Všetkým známým zájemcom súťaže

2021
Naša značka

Ing. Výletová / 0903 029 620
Vybavuje/ č. tel.:

Senica, 18.08.2021
Miesto, dátum

Vec:

Požiarňa zbrojnica – rekonštrukcia – vysvetlenie podkladov k výzve na predloženie ponuky.

Kontaktnej osobe verejného obstarávania na predmet zákazky : Požiarňa zbrojnica – rekonštrukcia bola dňa 17.08.2021 doručená žiadosť potenciálneho záujemcu o vysvetlenie podkladov na predmet zákazky : Požiarňa zbrojnica - rekonštrukcia , ktorej výzva s podkladmi bola zverejnené od 11.08.2021 na stránke obce : www.unin.sk

Ako potenciálnych záujemcov predmetnej súťaže Vás oboznamujeme s podanou žiadosťou, ako aj následným vysvetlením:

1.Otázka :

Otázka č.1: Vo výkaze výmer položky č.

59 M M5530100151R	Sekcionálna brána 3 x 3,5 m	ks	2,000
60 M M5530100151R1	Sekcionálna brána 2,5 x 2,8 m	ks	1,000

V položke sa píše, že ide o sekcionálne brány a v PD (v technickej správe, v pohľade 1) je uvedené exteriérová rolovacia brána. Prosím teda o zjednotenie.

Odpoveď:

V nadväznosti na vyjadrenie zhotoviteľa projektovej dokumentácie Vám oznamujem , že vo výkaze výmer bol uvedený nesprávny názov . Navrhnutá je vonkajšia rolovacia brána . Požiadavky na bránu vid' PD stavebná časť a požiarňa bezpečnosť.

Z dôvodu transparentnosti Vám v prílohe zasielame PD požiarnej ochrany .

Vysvetlenie sa oznámi všetkým záujemcom, ktorí si prevzali výzvu a podklady a súčasne bude vysvetlenie zverejnené na webovej stránke obce v časti úradná tabuľa .

S pozdravom

za verejného obstarávateľa
Ing. Mária Výletová